

Fecha Toma Muestra 26/01/2026 Fecha Inicio Analisis 30/01/2026
Fecha Recepción 26/01/2026 Fecha Final Análisis 12/02/2026
Fecha Emisión del informe 05/03/2026

Informe N°: A / 27365



Solicitante

AYUNTAMIENTO DE CADIAR

PLAZA ESPAÑA N° 12
CADIAR-GRANADA
GRANADA 18440

Tipo de muestra AGUA CONSUMO HUMANO
Recogida por LAB.ALVE-GESIMA PNT-M-00 J.MARTINEZ
Envase utilizado PLÁSTICO ESTÉRIL
Otros Detalles/Referencias de la muestra:
CADIAR
DEPOSITO

LISTA OBSERVACION

Parámetros	Resultados	Unidades	Valor Legislado	Metodología	P.N.T.
LISTA OBSERVACION					
Azitromicina CAS 83905-01-5	<100	ng/l		uHPLC-MS	Subcontratado
17B-Estradiol CAS50-28-2	<1	ng/l		uHPLC-MS	Subcontratado
Diclorofenaco CAS 15307-86-5	<100	ng/l		uHPLC-MS	Subcontratado
Nonilfenol CAS 84852-15-3	<300	ng/l		uHPLC-MS	Subcontratado

Legislación relativa a la muestra

RD 3/2023

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe. Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.
Conforme a ISO 8199: Valores microbiológicos de 1 a 2 colonias indican presencia y de 3 a 9 indican recuento estimado.
Recuento de bacterias aerobias a 22°C:siembra en profundidad en YEA, 22°C+/-2 y 68+/-4h.

Juana MªMartinez Moreno
Técnico Area F-Q

Josefa Miras Maldonado
Técnico A. Microbiologia

Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1333, Folio 65, Hoja Al-33291