

Fecha Toma Muestra 24/04/2026 Fecha Inicio Analisis 24/04/2026
Fecha Recepción 24/04/2026 Fecha Final Análisis 28/04/2026
Fecha Emisión del informe 30/04/2026

Informe N°: A / 27928



Solicitante

AYUNTAMIENTO DE CADIAR

PLAZA ESPAÑA N° 12
CADIAR-GRANADA
GRANADA 18440

Tipo de muestra AGUA CONSUMO HUMANO
Recogida por LAB.ALVE-GESIMA PNT-M-00 J.MARTINEZ
Envase utilizado PLASTICO ESTERIL CON TIOSULFATO
Otros Detalles/Referencias de la muestra:
CADIAR-FTE PLAZA ESPAÑA-RED
HORA: 12:15

Parámetros	Resultados	Unidades	Valor Legislado	Metodología	P.N.T.
Clorato	0.20	mg/l	0.7	Cromatografía iónica	Subcontratado
Clorito	0.26	mg/l	0.7	Cromatografía iónica	Subcontratado

Legislación relativa a la muestra

RD 3/2023

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe. Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Conforme a ISO 8199: Valores microbiológicos de 1 a 2 colonias indican presencia y de 3 a 9 indican recuento estimado.

Recuento de bacterias aerobias a 22°C: siembra en profundidad en YEA, 22°C +/- 2 y 68 +/- 4h.

Juana Mª Martínez Moreno
Técnico Area F-Q

Josefa Miras Maldonado
Técnico A. Microbiología